Licence point 3 - Discharge to Waterways (Burrangong Creek via flume)
EPA licence number: 1624
Reporting year: 2016-2017
Concentration levels

				TN mg/L	TP mg/L	BOD5 mg/L	SS mg/L	NH3-N mg/L	O&G mg/L	Faecal Coliforms CFU/100 mL	pH	Salinity uS/cm
			Licence limit	10	0.5	10	15	2	10	200	6.5-8.5	
Sample date	Date results obtained	Date results published										
19/04/2017	1/05/2017	2/05/2017		1.54	0.21	0	3	0.2	0	6	8.01	
3/05/2017	12/05/2017	12/05/2017		2.09	0.24	0	2	0.6	0	610	7.86	769
17/05/2017	25/05/2017	30/05/2017		1.94	0.25	0	0	0.6	0	0	7.78	876
14/06/2017	27/06/2017	27/06/2017		1.9	0.15	0	0	0.6	0	1	7.77	900
18/07/2017	26/07/2017	27/07/2017		3.97	0.18	0	4	1	0	0	7.44	
16/08/2017	28/08/0217	28/08/2017		3.29	0.20	0	2	0.5	0	0	7.74	
20/09/2017	29/09/2017	29/09/2017		3.32	0.26	2	4	0.7	0	0	7.73	
18/10/2017	2/11/2017	2/11/2017		2.15	0.18	8	11	0	0	152	8.22	
			Min	1.54	0.15	0	0	0	0	0	7.44	
			Max	3.97	0.26	8	11	1	0	610	8.22	
			Mean	2.53	0.21	1.25	3.25	0.53	0.00	96.13	7.82	

Comments
Retest from April
Not required HJ