Licence point 3 - Discharge to Waterways (Burrangong Creek via flume)
EPA licence number: 1624
Reporting year: 2016-2017
Concentration levels

				TN mg/L	TP mg/L	BOD5 mg/L	SS mg/L	NH3-N mg/L	O&G mg/L	Faecal Coliforms CFU/100 mL	pH	Salinity uS/cm
			Licence limit	10	0.5	10	15	2	10	200	6.5-8.5	
Sample date	Date results obtained	Date results published										
19/04/2017	1/05/2017	2/05/2017		1.54	0.21	0	3	0.2	0	6	8.01	
3/05/2017	12/05/2017	12/05/2017		2.09	0.24	0	2	0.6	0	610	7.86	769
17/05/2017	25/05/2017	30/05/2017		1.94	0.25	0	0	0.6	0	0	7.78	876
14/06/2017	27/06/2017	27/06/2017		1.9	0.15	0	0	0.6	0	1	7.77	900
			Min	1.54	0.15	0	0	0.2	0	0	7.77	
			Max	2.09	0.25	0	3	0.6	0	610	8.01	
			Mean	1.87	0.21	0.00	1.25	0.50	0.00	154.25	7.86	

Comments
Retest from April